



Общество с ограниченной ответственностью

«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»

Согласно п. 22 Постановления правительства РФ от 05 июля 2013г. № 570 О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования **Гороховецкий филиал ООО «Владимиртеплогаз»** предоставляет

информацию о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за

3-й квартал 2014г.	
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	0
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	0
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	0
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/ч	20,897
Котельная № 1 БМК г. Гороховец	1,441
Котельная № 2 БМК г. Гороховец	1,242
Котельная № 8 г. Гороховец	1,194
Котельная № 10 г. Гороховец	0,601
Котельная № 14 г. Гороховец	6,123 *
Котельная № 15 г. Гороховец	8,647
Котельная № 19 БМК г. Гороховец	1,288
Котельная ЦРБ г. Гороховец	0,170 *
Котельная п. Галицы БМК	0,087
Котельная д. Великово БМК	0,104

* суммарный резерв мощности на котельной с учетом нагрузки отопления и ГВС.